



KSIĄŻKA PRZEGLĄDÓW
I SERWISU SEPARATORA

.....
nazwa i adres firmy

Ran-Synchron Sp. z o.o., Bolechowo-Osiedle, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
tel. 061 652 22 70, fax 061 652 22 71, tel. kom: +48 609 391 066

.....
nazwa i adres firmy sprawującej nadzór
nad eksploatacją separatora

.....
ZOFIJA WYKŁĘT, CH 12

.....
producent, typ separatora





Data usługi 14.07.2021

Przeprowadzone czynności

CZYSZCZENIE WRAZ Z ODBIÓREM
ODPADÓW I WYPIŁIŻAJĄ

Opis stanu technicznego

DOBRY

Kod odpadu 190507*

Kod odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadu 4000kg

Ilość odpadu

Ilość odpadu

Zalecenia

CZYSZCZENIE WRAZ Z ODBIÓR-
ZBIENIEM. RAZ W SUBU MINIMUM, I SWOJĄ
EKSPLOATACJĄ CO PÓŁ WIEKU

Uwagi i zalecenia organów kontrolujących (np. WIOŚ)



Data usługi 29.07.2022

Przeprowadzone czynności

CZYSZCZENIE WRAZ Z ODBIÓREM
ODPADÓW I WYPIŁIŻAJĄ

Opis stanu technicznego

STAN DOBRY

Kod odpadu 130502*

Kod odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadu 2,000 Mg

Ilość odpadu

Ilość odpadu

Zalecenia

CZYSZCZENIE CO PÓŁ WIEKU - ZBIENIE
MINIMUM RAZ W SUBU

Uwagi i zalecenia organów kontrolujących (np. WIOŚ)

Ran-Synchron Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1
62-005 Orliniec
61 652 22 71



podpis i pieczęć serwisanta



Ran-Synchron Sp. z o.o.

ul. Obornicka 1
Bolechowice-Orliniec
62-005 Orliniec
tel. 61 652 22 70 · fax 61 652 22 71
NIP 672-09-21-661 · REGON 631247284

podpis i pieczęć serwisanta

podpis i pieczęć użytkownika

podpis i pieczęć użytkownika



Data usługi 06-04-2027

Data usługi

Przeprowadzone czynności

Czyszczenie oraz z odłożenia i utylizacji odpadów

Opis stanu technicznego

System działa poprawnie bez awarii

Kod odpadu 1305 08+

Kod odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadu 2000 kg

Ilość odpadu

Ilość odpadu

Zalecenia

Zobaczyć ty przeglądać raporty techniczne oraz
min. raz w roku wykonać przegląd

Uwagi i zalecenia organów kontrolujących (np. WIOŚ)

RAN Synchron Sp. z o.o.
ul. Obornicka 1
Bolechowo-Ostędlja
62-005 Owińska
tel. 61-652-22-71
fax 61-652-22-70
NIP 672-09-21-661; REGON 631247284
BDO 000006978

podpis i pieczęć serwisanta

podpis i pieczęć użytkownika



Data usługi

Przeprowadzone czynności

Opis stanu technicznego

Kod odpadu

Kod odpadu

Kod odpadu

Ilość odpadu

Ilość odpadu

Ilość odpadu

Zalecenia

Uwagi i zalecenia organów kontrolujących (np. WIOŚ)

podpis i pieczęć serwisanta

podpis i pieczęć użytkownika

Protokół wykonania usługi/przekazania- odbioru odpadów

Nr: 5120z dnia 06-04-2023

Zamawiający	PTBS - Poznańskie Towarzystwo Bud. Społ. Konfederacka 4 60-281 / Poznań
Miejsce wykonania usługi/ przekazujący	PTBS Żołnierzy Wyklętych, Poznań
Wykonujący usługę/ przyjmujący odpad/ Nr BDO	Ran-Synchron Sp. z o.o. ul. Obornicka 1, Bolechowo-Osiedle 62-005 Owińska BDO 000006978
Nr umowy/ zlecenia/ z dnia	
Przedstawiciel zlecniodawcy	
Przedstawiciel wykonawcy	Rafał Olejniczak, Dariusz Napierata, Wojciech Bujanowski, Marcin Linda <i>Grzegorz Antuchowicz</i>
Nr pojazdu: CB 298HP TK 0834W	Data wykonania usługi od 06.04.2023r

lp	Nazwa odpadu/rodzaj usługi	Kod odpadu lub usługi	JM	ilość
1	Szlamy z kolektorów	13 05 03*	Mg	-
2	Mieszana odpadów z piaskowników i odwadniania olejów w separatorach	13 05 08*	Mg	2,000
3	Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach	13 05 01*	Mg	-
4	Zawartość piaskowników	19 08 02*	Mg	-
5	Szlamy z odwadniania olejów w separatorach	13 05 02*	Mg	-
6	Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców	12 01 09*	Mg	-
7	Osady z klarowania wody	19 09 02	Mg	-

Wjazd na teren parkingu w celu czyszczenia separatora na prośbę i odpowiedzialność zlecniodawcy.

Uwagi powykonawcze

Ilość szlamu..... -

Ilość wody..... -

Ilość piasku..... -

Czyszczenie kanału deszczowego DN: o łącznej długości.....

Czyszczenie wpustów deszczowych

Czyszczenie przepompowni wód deszczowych

Czyszczenie separatora / ów wraz z osadnikiem / ami, odbiór i utylizacja odpadu*
TAK

Drożność wlotu i wylotu separatora 20319

Stan lameli/filtra koalescencyjnego..... 20319

Zaleca się czyszczenie co pół roku

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2011r Dz.U. nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami firma Ran-Synchron jest wytwórcą odpadów.

- sprawdzenie stanu technicznego włazów separatora:

Stan 20319

- wzrokowa kontrola zewnętrzna instalacji:

Stan 20319

- wzrokowa kontrola stanu odbiornika ścieków odprowadzanych w separatorze:

Stan 20319

Niniejszy protokół stanowi podstawę do rozliczenia między Usługodawcą a Usługobiorcą oraz do wystawienia faktury.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

* Niepotrzebne skreślić

.....
(pieczęć i podpis usługodawcy)

Administrator Osiedla

.....
Lidia Walko

.....
(pieczęć i podpis usługobiorcy)